TANECO

Паспорт качества
№ 56 от 26.06.2023

EAC

Наименование продукта: **Дизельное топливо ДТ-Л-К5 TANECO «EURO-6», летнее, сорта С, экологического класса К5 по СТО 78689379-51-2020**

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО «ТАНЕКО», 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО «ТАНЕКО», 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Нормативный документ: СТО 78689379-51-2020 «Топливо дизельное TANECO «EURO-6» с изменением № 1

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.94891/23, срок действия с 20.02.2023 г. по 19.02.2026 г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии: 56 — Дата изготовления: 14 июня 2023 г.

Место отбора: склад ГСМ АО «ТК ТВК», г. Жуковский, ул. Коммунальный проезд, уч. № 9, резервуар № 4 — Количество: 574 559 кг

№ п/п	Наименование показателя	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Фактическое значение	Метод испытания
1	Предельная температура фильтруемости летнего дизельного топлива, °С	не определяется	не выше минус 5	минус 20*	ГОСТ 22254
2	Цетановое число для летнего дизельного топлива	не менее 51	не менее 52,0	53,0*	ГОСТ EN 15195
3	Цетановый индекс	-	не менее 50,0	53,4*	ASTM D 4737
4	Плотность при 15 °С, кг/м^3	-	800,0-845,0	825,0*	ГОСТ Р 51069
5	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 4,0	1,7*	ГОСТ EN 12916
6	Массовая доля серы, мг/кг	не более 10	не более 5,0	менее 5,0*	ГОСТ ISO 20884
7	Температура вспышки в закрытом тигле для летнего и межсезонного дизельного топлива, °С	не ниже 55	не ниже 55	59*	ГОСТ 6356
8	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.	-	не более 0,3	менее 0,1*	ISO 10370
9	Зольность, % масс.	-	не более 0,01	отсутствие*	ГОСТ 1461
10	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	30*	EN ISO 12937
11	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*	EN 12662
12	Коррозия медной пластинки (3 часа при 50 °С), единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1*	ГОСТ ISO 2160
13	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м^3	-	не более 25	3*	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205
14	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С), мкм	не более 460	не более 460	387*	ГОСТ ISO 12156-1
15	Кинематическая вязкость при 40°С, мм^2/с	-	2,000-4,500	2,324*	ГОСТ 33
16	Фракционный состав: -при температуре 250 °С перегоняется % объемных -при температуре 350 °С перегоняется % объемных -95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	45,0* 96,0* 346,2*	ГОСТ ISO 3405

Примечание 1 – знаком * отмечаются показатели качества, проставляемые АО «ТК ТВК» из паспорта качества № 4237Н от 14.06.2023 АО «ТАНЕКО».

Заключение: Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
- СТО 78689379-51-2020 с изменением № 1.

Дополнительная информация:

1. Фракционный состав по ГОСТ ISO 3405 (ISO 3405) (по письмам № 10676/13-13 от 12.12.2014, № 2412/13-13 от 10.06.2015)
-процент перегонки при температуре 210 °С, %: 20,5
2. Температура помутнения по ГОСТ 5066, °С: минус 9
3. Топливо содержит присадки:
- противоизносную «ГТ-16» в количестве до 0,04% масс.;
- цетаноповышающую «Экоцетан» в количестве до 0,01 % масс.
4. Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.
5. В соответствии с п. 10.6 СТО 78689379-51-2020 показатели 8,9,13 гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал.

АО «ТК ТВК» Для документов

Топливная компания ТВК Для паспортов качества

Инженер _____ Н.В. Смирнова

Начальник склада _____ Э.Ю. Бакин